

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ nr

ZAŁĄCZNIK NR 3

do UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI nr ND-D/ / .

Nazwa Odbiorcy:	
Adres Odbiorcy:	
Nazwa obiektu:	
Adres obiektu:	

Instrukcja Współpracy Ruchowej podlega aktualizacji na bieżąco przy zmianach układu zasilania, urządzeń, łączności i osób upoważnionych.

1. Granica własności i eksploatacji

2. Czynności łączeniowe

- W polach z kablami zasilającymi i celkach pomiarowych służby ruchowe Odbiorcy mogą wykonywać przełączenia na urządzeniach SN 15 kV tylko za zgodą lub na polecenie dyspozytora CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
- Zabrania się podania napięcia zwrotnego w kierunku sieci zasilającej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
- Łączenie pracujących ciągów sieci może się odbywać wyłącznie na polecenie lub po uzgodnieniu z pełniącym dyżur dyspozytorem CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (mogą pojawić się duże prądy wyrównawcze).
- O zakłóceniach powstałych w urządzeniach elektrycznych Odbiorcy, które mogły mieć wpływ na pracę urządzeń RWE Stoen Operator Sp. z o.o., należy niezwłocznie powiadomić dyspozytora CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
- W przypadku zaniku napięcia na zasilaniu należy niezwłocznie powiadomić dyspozytora CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o. i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Zakładanie i zdejmowanie uziemień w polach z kablami zasilającymi SN może odbywać się tylko za zgodą lub na polecenie dyspozytora CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
- Wszelkie rozmowy ruchowe prowadzone pomiędzy upoważnionymi pracownikami CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a służbą ruchową Odbiorcy, dotyczące manipulacji ruchowych oraz czynności związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy należy prowadzić w formie telefonogramów zapisując ich treść w dzienniku operacyjnym.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych tj. zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub znacznych strat materialnych, dopuszcza się bezwarunkowe odłączenie urządzeń Odbiorcy z obowiązkiem bezwzględnego powiadomienia dyspozytora CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

3. Planowane wyłączenia

Wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych w części RWE Stoen Operator Sp. z o.o. jak i Odbiorcy, powinno być uzgodnione i potwierdzone pisemnie (np. fax) na 1 dzień przed planowanym wyłączeniem.

4. Wykaz osób upoważnionych przez do prowadzenia rozmów ruchowych z CDR RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

	tel. 0-22 0000000	tel. kom. 0-000 000000
	fax. 0-22 0000000	e-mail
	tel. 0-22 0000000	tel. kom. 0-000 000000
	fax. 0-22 0000000	e-mail
	tel. 0-22 0000000	tel. kom. 0-000 000000
	fax. 0-22 0000000	e-mail
	tel. 0-22 0000000	tel. kom. 0-000 000000
	fax. 0-22 0000000	e-mail

5. Wykaz osób upoważnionych ze strony RWE Stoen Operator Sp. z o.o. do prowadzenia rozmów ruchowych

Załączniki

- Schemat zasilania
- Lokalizacja stacji
- Warunki techniczne

OSD

ODBIORCA
